

5	Димитянский ПЗФ	Система магистральных газопроводов в Красный Мост-Сев. Кар. Берд. тонн.	-	Выборосы загрязняющих веществ атмосфере	Метан/Выборосы метана при проведении ремонта магистральных газопроводов	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0.8	0.8	1	1	1	1	1	7.68	Превышение НДВ связан с устаревшими оборудованными, подверженными коррозии.	Производство выработки газа через ГРС из отключенного участка газопровода, вывводимого в ремонт.	
6	Азовенский ПЗФ	Азовенский ПЗФ (396,689 км МП, включая 22 ГРС)	-	Выборосы загрязняющих веществ атмосфере	Метан/Выборосы метана при проезде и строительстве магистральных газопроводов	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0.8	0.8	1	1	1	1	1	7.68	Превышение НДВ связано с устаревшими, подверженными коррозии.	Производство выработки газа через ГРС из отключенного участка газопровода, вывводимого в ремонт.	
7	Димитянский ПЗФ	Димитянский ПЗФ (257,108 км, включая 7 ГРС)	-	Выборосы загрязняющих веществ атмосфере	Метан/Выборосы метана при проезде и строительстве магистральных газопроводов	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0.8	0.8	1	1	1	1	1	7.68	Превышение НДВ отсутствует. Риск связан с устаревшими оборудованными, подверженными коррозии.	Производство выработки газа через ГРС из отключенного участка газопровода, вывводимого в ремонт.	
8	Вандарский ПЗФ	Вандарский ПЗФ (301,424 км, включая 24 ГРС)	-	Выборосы загрязняющих веществ атмосфере	Метан/Выборосы метана при проезде и строительстве магистральных газопроводов	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0.8	0.8	1	1	1	1	1	7.68	Превышение НДВ связано с устаревшими оборудованными, подверженными коррозии.	Производство выработки газа через ГРС из отключенного участка газопровода, вывводимого в ремонт.	
9	Объекты ООО «Трансгаз»	Объекты ООО «Трансгаз»	-	Выборосы загрязняющих веществ атмосфере	Образование отходов	-	1	2	3	6	1	0.8	1	1	1	1	1	4.80	В РА отсутствует лицензированная компания по сбору и утилизации I класса опасности отходов	-	

✓ Заместитель директора-главный инженер
ООО «Трансгаз»

А. А. Казарян



Составил
Начальник Технического отдела
ООО «Трансгаз»

А. А. Томакян



Ведущий специалист-эколог Технического отдела
ООО «Трансгаз»

Ш. Э. Баятрян

